

Daten zu den Informationsobjekten

Morgental / Kanton Thurgau

12.02.2005

Info-Objekt Nr	2.004t	Gefällsverhältnisse
Beschreibung	<i>Übersichtsplan mit Darstellung der Gliederung der Kanäle nach Gefällsstufen</i>	

Grundlegendaten:

Objekt	Attribut	Datenherr	Status	Typ
Abwasserbauwerk	Bezeichnung	Anlagebetreiber	Notwendig	
Abwasserknoten	Lage	GEP Ingenieur	Notwendig	
	Sohlenkote	GEP Ingenieur	Notwendig	
Abwassernetzelement	Abwasserbauwerk	GEP Ingenieur	Notwendig	forei
Haltung	nachHaltungspunkt	GEP Ingenieur	Notwendig	forei
	vonHaltungspunkt	GEP Ingenieur	Notwendig	forei
Haltungspunkt	Kote	GEP Ingenieur	Notwendig	
	Lage	GEP Ingenieur	Notwendig	

Bemerkungen:

Grundlage zur Beurteilung der Fliessgeschwindigkeit im Kanal und der damit verbundenen hydraulischen und betrieblichen Folgen (Ablagerungen bei ungenügender Fliessgeschwindigkeit). Das Kanalgefälle wird gerechnet aus den Koordinaten und den Koten der Haltungspunkte. Das Haltungsgefälle wird berechnet aus den Sohlenkoten der Abwasserknoten oben und unten und der Haltungslänge (Differenz der Koordinaten der beiden Abwasserknoten).